



# PRÜFZEUGNIS

DIN EN 13126-8:2006-05

## Świadectwo badania

Nr. /nr 32-7/08

Der Firma  
Firmie

Mayer & Co. Beschläge GmbH  
A-5020 Salzburg

wird bescheinigt, dass sie am  
zaświadcza się, że dnia

24. April 2008/ 24 kwietnia 2008r.

die Anforderungen der DIN EN 13126-8  
spełniła wymogi normy DIN EN 13126-8

für das Produkt  
dla produktu

MACO Multi MATIC Kunststoff System TR.7  
system tworzywa sztucznego TR. 7 MACO Multi MATIC

in der Ausführung  
w wersji

Drehkippbeschlag  
okucie obrotowo-uchylne

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:  
zgodnie z poniższym kluczem klasyfikacyjnym:

Gebrauchskategorie kategoria użytkowania	Dauerfunktions- tüchtigkeit wytrzymałość zmęczeniowa	Masse masa	Feuerbe- ständigkeit ognioodpor- ność	Gebrauchs- sicherheit bezpieczeńst- wo użytkowania	Korrosionsbe- ständigkeit odporność korozyjna	Schutz- wirkung działanie ochronne	Ange- wendeter- Teil zastosowana część	Prüfgrößen wymiary kontrolne
-	4	120	0	1	4	-	8	1300x1200

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht nach RAL-RG 607/03, Nr. 4-6/05 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

Podstawę niniejszego świadectwa badania stanowi sporządzony przez PIV raport z badania nr 4-6/05, zgodnie z RAL-RG 607/3. Ważność świadectwa pozostaje zachowana tak długo, jak długo podstawy badania oraz / lub badany produkt pozostaną niezmienione.

D-42551 Velbert, den 28. Oktober 2010/ 42551 Velbert, dnia 28 października 2010 r.

R. Ehle  
Dipl.-Ing./ inż. dypl.

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.  
Jest to strona dokumentu. Zabrania się częściowej publikacji oraz odtwarzania w zmienionej formie. Nieprzestrzeganie jest równoznaczne z fałszowaniem dokumentów.